



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0953/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Armatura firmy HERZ: ogranicznik cyrkulacji 4011, zawory STROMAX: 4217 GW, 4117 MW, 4117 RW, 4125 WD, 4125 AWD, 4325 AWD, 4115 AW, 4115 W, 4315 AW; zawór odcinająco-zwrotny 2-4126-03, rozdzielacze kompaktowe Herz**

Zawierający / containing: **mosiądz CB753S**

Przeznaczony do / destined: **zabudowy w instalacjach zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody, systemach cyrkulacji, w instalacjach grzewczych c.o. i wody chłodzącej (wody lodowej)**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobu/Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the product.

Wytwórca / producer:

HERZ ARMATUREN GmbH
A-1230 Wiedeń
Richard Strauss Strasse, Austria

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. A. Grottgera 58

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-12-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2019-12-13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 grudnia 2014

The date of issue of the certificate: 30th December 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły